Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")
Юридический адрес: 656049, Россия,Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, 50, тел. 8(3852) 50-30-40

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах"
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах")

Испытательный лабораторный центр
Фактический адрес места осуществления деятельности: 658620, Россия,Алтайский край, Завьяловский район, Завьялово с, ул. Центральная, д. 18;
тел. 8(38562) 21-3-44, E-mail: zavialovo@altcge.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512744

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
наименование должности лица, утверждающего документ

М.П.

07 августа 2023 г. Н.С.Зарубина
дата утверждения подпись, инициалы, фамилия

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 5761 от 07 августа 2023 г.
дата выдачи протокола

Код объекта испытаний (пробы / образца): 10620.П(3).23

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:
Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ "Мамонтовское". Юридический адрес: 658561, Россия, Алтайский край с. Мамонтово, ул. Рабочая, д. 24. Фактический адрес места осуществления деятельности: 658561, Россия, Алтайский край, с. Мамонтово, ул. Рабочая, д. 24.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:
МУП ЖКХ "Мамонтовское", с.Мамонтово. Фактический адрес: 658561, Россия, Алтайский край, с. Мамонтово, ул. Рабочая, д. 24.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:
Скважина № БР- 734.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:
Вода питьевая централизованного водоснабжения. Изготовитель: МУП ЖКХ "Мамонтовское" 658570, Россия, Алтайский край, Мамонтовский р-н, с. Малые Бутырки, ул. Советская, д. 24, кор. А РФ(Россия). Масса (объем) пробы для испытаний: 2 литр. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литр. Упаковка: Стерильная, стеклянная бутылка.

Цель испытания *:
Производственный контроль.

Дополнительная информация (при наличии):
Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):
Дата и время отбора *: 2 августа 2023 г. 13 час. 50 мин.
Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 2 августа 2023 г. 15 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность *:
Л.А.Ковалева, Инженер санитарно-эпидемиологического отдела ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах.

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):
Температура при доставке +4,0°С термосумка.

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:
Не указан.

НД на метод отбора *:
ГОСТ 31942-2012 "Вода.Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"..

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо ответственное за оформление данного протокола: подпись Н.В.Панафидина ИОФ

1 Микробиологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая централизованного водоснабжения
Код объекта испытаний (пробы / образца): 10620.П(3).23
Место осуществления лабораторной деятельности: 658620, Алтайский край, с. Завьялово, ул. Центральная, 18
Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 02.08.23 в 15час 30мин
Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 02.08.23; окончание испытаний: 03.08.23
Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям
Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив (указан справочно)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см3	0 КОЕ/см3	50 КОЕ/см3. не более	ГОСТ 34786-2021
2	ОКБ (Обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ\100см 3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Нормативные документы на методы исследования:
ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

2 Санитарно-гигиеническая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая централизованного водоснабжения
Код объекта испытаний (пробы / образца): 10620.П(3).23
Место осуществления лабораторной деятельности: 658620, Алтайский край, с. Завьялово, ул. Центральная, 18
Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 02.08.23 в 15час 30мин
Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 02.08.23; окончание испытаний: 07.08.23
Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям
Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Показатель точности методики	Гигиенический норматив, не более (указан справочно)	НД на методы исследований	Наименование средств измерений, срок действия поверки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Запах при 20°С	Балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5	-
2	Запах при 60°С	Балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5	-
3	Привкус	Балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5	-
4	Цветность	градус цветности	14,3	2,9	20	ГОСТ 31868-2012, п.5 (метод Б)	Фотометр фотоэлектрический инвентарный номер 101041000000231 до 27.10.24
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,2	0,4	2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6	Фотометр фотоэлектрический инвентарный номер 101041000000231 до 27.10.24
6	Водородный показатель (pH)	единицы pH	7,4	0,2	в пределах 6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Иономер лабораторный инвентарный номер 101041000000364 до 19.09.23
7	Перманганатная окисляемость	мг\дм3	4,0	0,4	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	-
8	Общая жесткость	градус Ж	7,0	1,1	7,0	ГОСТ 31954-2012 п. 4 (метод А)	-
9	Общая минерализация	мг\дм3	878,0	12,3	1000	ГОСТ 18164-72	Весы лабораторные электронные инвентарный номер 210104000295 до 14.09.23

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (5761) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм. Если необходимо выразить результаты измерений мутности в мг/дм3, то переход от ЕМФ к мг/дм3 осуществляется исходя из того что 1 ЕМФ численно соответствует 0,58 мг/дм3.

Примечание: показатели точности результатов анализа рассчитаны, зафиксированы и соответствуют НД на методику испытаний.

Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ Р 57164-2016 п. 5 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.
ГОСТ 31868-2012, п.5 (метод Б) Вода. Методы определения цветности.
ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом
ГОСТ 31954-2012 п. 4 (метод А) Вода питьевая. Методы определения жесткости
ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка

Конец документа

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")
Юридический адрес: 656049, Россия,Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, 50, тел. 8(3852) 50-30-40

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах"
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах")

Испытательный лабораторный центр
Фактический адрес места осуществления деятельности: 658620, Россия,Алтайский край, Завьяловский район, Завьялово с, ул. Центральная, д. 18;
тел. 8(38562) 21-3-44, E-mail: zavialovo@altcge.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512744

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
наименование должности лица, утверждающего документ

07 августа 2023 г. Н.С.Зарубина
дата утверждения подпись, инициалы, фамилия

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 5780 от 07 августа 2023 г.
дата выдачи протокола

Код объекта испытаний (пробы / образца): 10621.П(3).23

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:
Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ "Мамонтовское". Юридический адрес: 658561, Россия, Алтайский край с. Мамонтово, ул. Рабочая, д. 24. Фактический адрес места осуществления деятельности: 658551, Россия, Алтайский край, Мамонтовский р-н, с. Корчино.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:
МУП ЖКХ "Мамонтовское", с.Корчино. Фактический адрес: 658551, Россия, Алтайский край, Мамонтовский р-н. с. Корчино.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:
Водонапорная башня перед подачей в распределительную сеть.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:
Вода питьевая централизованного водоснабжения. Изготовитель: МУП ЖКХ "Мамонтовское" 658570, Россия, Алтайский край, Мамонтовский р-н, с. Малые Бутырки, ул. Советская, д. 24, кор. А РФ(Россия). Масса (объем) пробы для испытаний: 2 литр. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литр. Упаковка: Стерильная, стеклянная бутылка.

Цель испытания *:
Производственный контроль.

Дополнительная информация (при наличии):
Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):
Дата и время отбора *: 2 августа 2023 г. 13 час. 50 мин.
Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 2 августа 2023 г. 15 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность *:
Л А.Ковалева, Инженер санитарно-эпидемиологического отдела ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах.

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):
Температура при доставке +4,0°С термосумка.

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:
Не указан.

НД на метод отбора *:
ГОСТ 31942-2012 "Вода.Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"..

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Н.В.Панафидина

подпись ИОФ

1 Микробиологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая централизованного водоснабжения
Код объекта испытаний (пробы / образца): 10621.П(3).23
Место осуществления лабораторной деятельности: 658620, Алтайский край, с. Завьялово, ул. Центральная, 18
Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 02.08.23 в 15час 30мин
Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 02.08.23; окончание испытаний: 03.08.23
Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям
Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив (указан справочно)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см3	0 КОЕ/см3	50 КОЕ/см3. не более	ГОСТ 34786-2021
2	ОКБ (Обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ\100см 3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

2 Санитарно-гигиеническая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая централизованного водоснабжения
Код объекта испытаний (пробы / образца): 10621.П(3).23
Место осуществления лабораторной деятельности: 658620, Алтайский край, с. Завьялово, ул. Центральная, 18
Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 02.08.23 в 15час 30мин
Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 02.08.23; окончание испытаний: 07.08.23
Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям
Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Показатель точности методики	Гигиенический норматив, не более (указан справочно)	НД на методы исследований	Наименование средств измерений, срок действия поверки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Запах при 20°С	Балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5	-
2	Запах при 60°С	Балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5	-
3	Привкус	Балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5	-
4	Цветность	градус цветности	14,0	2,8	20	ГОСТ 31868-2012, п.5 (метод Б)	Фотометр фотоэлектрический инвентарный номер 101041000000231 до 27.10.24
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,1	0,4	2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6	Фотометр фотоэлектрический инвентарный номер 101041000000231 до 27.10.24
6	Водородный показатель (pH)	единицы pH	7,4	0,2	в пределах 6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Иономер лабораторный инвентарный номер 101041000000364 до 19.09.23
7	Перманганатная окисляемость	мг\дм3	3,8	0,4	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	-
8	Общая жесткость	градус Ж	7,0	1,1	7,0	ГОСТ 31954-2012 п. 4 (метод А)	-
9	Общая минерализация	мг\дм3	854,0	12,0	1000	ГОСТ 18164-72	Весы лабораторные электронные инвентарный номер 210104000295 до 14.09.23

Измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм. Если необходимо выразить результаты измерений мутности в мг/дм3, то переход от ЕМФ к мг/дм3 осуществляется исходя из того что 1 ЕМФ численно соответствует 0,58 мг/дм3.

Примечание: показатели точности результатов анализа рассчитаны, зафиксированы и соответствуют НД на методику испытаний.

Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ Р 57164-2016 п. 5 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

ГОСТ 31868-2012, п.5 (метод Б) Вода. Методы определения цветности.

ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

ГОСТ 31954-2012 п. 4 (метод А) Вода питьевая. Методы определения жесткости

ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка

Конец документа

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")
Юридический адрес: 656049, Россия,Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, 50, тел. 8(3852) 50-30-40

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах"
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах")

Испытательный лабораторный центр
Фактический адрес места осуществления деятельности: 658620, Россия,Алтайский край, Завьяловский район, Завьялово с, ул. Центральная, д. 18;
тел. 8(38562) 21-3-44, E-mail: zavialovo@altcge.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512744

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

МП>> Для протоколов

7 августа 2023 г. Н.С.Зарубина
дата утверждения подпись, инициалы, фамилия

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5781 от 07 августа 2023 г.
дата выдачи протокола

Код объекта испытаний (пробы / образца): 10622.П(3).23

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:
Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ "Мамонтовское". Юридический адрес: 658561, Россия, Алтайский край с. Мамонтово, ул. Рабочая, д. 24. Фактический адрес места осуществления деятельности: 658551, Россия, Алтайский край, Мамонтовский р-н, с. Корчино, ул. Павших героев, д. 9.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:
МУП ЖКХ "Мамонтовское", с.Корчино. Фактический адрес: 658551, Россия, Алтайский край, Мамонтовский р-н, с. Корчино, ул. Павших героев, д. 9.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:
Разводящая сеть.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:
Вода питьевая централизованного водоснабжения. Изготовитель: МУП ЖКХ "Мамонтовское" 658570, Россия, Алтайский край, Мамонтовский р-н, с. Малые Бутырки, ул. Советская, д. 24, кор. А РФ(Россия). Масса (объем) пробы для испытаний: 2 литр. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литр. Упаковка: Стерильная, стеклянная бутылка.

Цель испытания *:
Производственный контроль.

Дополнительная информация (при наличии):
Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):
Дата и время отбора *: 2 августа 2023 г. 13 час. 50 мин.
Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 2 августа 2023 г. 15 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность *:
Л.А.Ковалева, Инженер санитарно-эпидемиологического отдела ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах.

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):
Температура при доставке +4,0°С термосумка.

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:
Не указан.

НД на метод отбора *:
ГОСТ 31942-2012 "Вода.Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"..

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (5781) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Н.В.Панафидина

подпись ИОФ

1 Микробиологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая централизованного водоснабжения

Код объекта испытаний (пробы / образца): 10622.П(3).23

Место осуществления лабораторной деятельности: 658620, Алтайский край, с. Завьялово, ул. Центральная, 18

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 02.08.23 в 15час 30мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 02.08.23; окончание испытаний: 03.08.23

Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив (указан справочно)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см3	0 КОЕ/см3	50 КОЕ/см3. не более	ГОСТ 34786-2021
2	ОКБ (Обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ\100см 3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

2 Санитарно-гигиеническая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая централизованного водоснабжения

Код объекта испытаний (пробы / образца): 10622.П(3).23

Место осуществления лабораторной деятельности: 658620, Алтайский край, с. Завьялово, ул. Центральная, 18

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 02.08.23 в 15час 30мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 02.08.23; окончание испытаний: 04.08.23

Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Показатель точности методики	Гигиенический норматив, не более (указан справочно)	НД на методы исследований	Наименование средств измерений, срок действия поверки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Запах при 20°С	Балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5	-
2	Запах при 60°С	Балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5	-
3	Привкус	Балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5	-
4	Цветность	градус цветности	13,5	2,7	20	ГОСТ 31868-2012, п.5 (метод Б)	Фотометр фотоэлектрический инвентарный номер 101041000000231 до 27.10.24
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,0	0,4	2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6	Фотометр фотоэлектрический инвентарный номер 101041000000231 до 27.10.24

Измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм. Если необходимо выразить результаты измерений мутности в мг/дм3, то переход от ЕМФ к мг/дм3 осуществляется исходя из того что 1 ЕМФ численно соответствует 0,58 мг/дм3.

Примечание: показатели точности результатов анализа рассчитаны, зафиксированы и соответствуют НД на методику испытаний.

Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ Р 57164-2016 п. 5 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

ГОСТ 31868-2012, п.5 (метод Б) Вода. Методы определения цветности.

ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

Конец документа

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")
Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40

Испытательный лабораторный центр
Фактический адрес мест осуществления деятельности: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева д. 50; 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д.48Б; 656056, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. М. Горького, д.28 (литеры АА1, ББ1, ВВ1В2);
658087, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 9;
тел.8 (385-2) 50-30-40, E-mail: mail@altcge.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510262

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
наименование должности лица, утверждающего документ

14 сентября 2023 г. О.Е. Трубченкова
дата утверждения подпись, инициалы, фамилия

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 76824 от 14 сентября 2023 г.
дата выдачи протокола

Код объекта испытаний (пробы / образца): 140422.С.23

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:
МУП "ЖКХ Мамонтовское". Юридический адрес: 658560, Россия, Алтайский край, Мамонтовский р-н, с. Мамонтово, ул. Рабочая, д. 24. Фактический адрес места осуществления деятельности: 658560, Россия, Алтайский край, Мамонтовский р-н, с. Мамонтово, ул. Рабочая, д. 24.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:
Скважина. Фактический адрес: Алтайский край, Мамонтовский р-н, с. Корчино.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:
Кран.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:
Питьевая вода централизованных систем водоснабжения. Масса (объем) пробы для испытаний: 1.5 литра. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литра. Упаковка: ПЭТ бутылка.

Цель испытания *:
Производственный контроль.

Дополнительная информация (при наличии):
Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):
Дата и время отбора *: 4 сентября 2023 г. 16 час. 00 мин.
Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 5 сентября 2023 г. 11 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность *:
Заказчик.

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):
Температура при доставке +3,0°С (термосумка).

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:
Не указан.

НД на метод отбора *:
Отбор и доставка заказчиком.

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо ответственное за оформление данного протокола: подпись И.Л.Шнайдер ИОФ

1 Радиологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Питьевая вода централизованных систем водоснабжения
Код объекта испытаний (пробы / образца): 140422.С.23
Место осуществления лабораторной деятельности: 656056, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Максима Горького, д. 28, литера ВВ1В2
Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 05.09.2023 в 11час 30мин
Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 05.09.2023; окончание испытаний: 11.09.2023
Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям
Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Неопределенность	Гигиенический норматив, не более (указан справочно)	НД на методы исследований	Наименование средств измерений, срок действия поверки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суммарная альфа активность	Бк/кг	Менее 0.02	-	0.2	ФР.1.40.2013.15386	Альфа- бета радиометр для измерений малых активностей УМФ-2000, з/н 1936 до 21.02.24
2	Суммарная бета активность	Бк/кг	Менее 0.1	-	1.0	ФР.1.40.2013.15386	Альфа- бета радиометр для измерений малых активностей УМФ-2000, з/н 1936 до 21.02.24

Нормативные документы на методы исследования:
ФР.1.40.2013.15386 Суммарная альфа-бета активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений

Конец документа