



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«УПРАВЛЕНИЕ
ВОДОПРОВОДОВ»

Адрес: 658391 Алтайский край,
Шипуновский район, с. Шипуново, ул.
Шукина, 1
Тел./факс +7 (385-50) 4-11-53
E-mail: ooo-uw@mail.ru
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2

Заключение № 44 о состоянии
измерений в лаборатории

Выдано: 17 июня 2024 года
Действительно: до 16 июня 2027 года

**Протокол исследования питьевой воды
лабораторией контроля качества питьевой воды**

№ 111 от 27 сентября 2024 г.

1. Наименование пробы: Вода питьевая
2. Место взятия пробы: с.Крестьянка скв.РЭУ
3. Дата и время отбора: 25 сентября 2024 г. в 09 час. 10 мин.
4. ФИО пробоотборщика: Васильев С.Н.
5. Условия доставки: автотранспорт
6. Дата и время доставки в лабораторию: 25 сентября 2024 г. в 13 час. 30 мин.
7. НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00
8. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3.685-21

Химические показатели в соответствии с ГОСТ (ПНДФ)

№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более	Результаты исследований	Единица изм.	НД на метод исследования
1	Запах при 20 °С	2	1	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 °С	2	1	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	1	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	15,50	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,5 (3,5)	0,580	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
6	Остаточный хлор	0,3		мг/дм3	ГОСТ 18190-72
7	Аммиак по азоту	2	0,383	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	3	0,012	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	0,199	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
10	Жесткость	7	10,0	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
11	Сухой остаток	1000	624	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
12	Хлориды	350	50,0	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	0,132	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
14	Окисляемость	5	2,0	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2.4.154-99

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин

№ п/п	Показатели воды	ПДК	Результаты исследований	НД объема исследований
1	Общее микробное число	не более 50	0	КОЕ/см ³
2	Обобщенные колиформные бактерии	отсутствие	н/об	КОЕ/100 см ³
3	Escherichia coli	отсутствие	н/об	КОЕ/100 см ³
4	Энтерококки	отсутствие	н/об	КОЕ/100 см ³
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	отсутствие		число спор в 20 см ³
6	Колифаги	отсутствие		БОЕ/100 см ³

Начальник лаборатории:

Ширяева О.Н.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**«УПРАВЛЕНИЕ
ВОДОПРОВОДОВ»**

Адрес: 658391 Алтайский край,
Шипуновский район, с. Шипуново, ул.
Шукшина, 1
Тел./факс +7 (385-50) 4-11-53
E-mail: ooo-uw@mail.ru
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2

Заключение № 44 о состоянии
измерений в лаборатории

Выдано: 17 июня 2024 года
Действительно: до 16 июня 2027 года

**Протокол исследования питьевой воды
лабораторией контроля качества питьевой воды**

№ 112 от 27 сентября 2024 г.

1. Наименование пробы: Вода питьевая
2. Место взятия пробы: с.Крестьянка ул.Кирова д.150 к №6
3. Дата и время отбора: 25 сентября 2024 г. в 09 час. 30 мин.
4. ФИО пробоотборщика: Васильев С.Н.
5. Условия доставки: автотранспорт
6. Дата и время доставки в лабораторию: 25 сентября 2024 г. в 13 час. 30 мин.
7. НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00
8. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3.685-21

Химические показатели в соответствии с ГОСТ (ПНДФ)

№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более	Результаты исследований	Единица изм.	НД на метод исследования
1	Запах при 20 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 °С	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	3,250	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,5 (3,5)	0,580	мг/дм ³	ГОСТ 57164-2016
6	Остаточный хлор	0,3		мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
7	Аммиак по азоту	2	0,272	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	3	0,010	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	0,187	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
10	Жесткость	7	10,0	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
11	Сухой остаток	1000	666	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
12	Хлориды	350	55,5	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	0,122	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
14	Окисляемость	5	2,0	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин

№ п/п	Показатели воды	ПДК	Результаты исследований	НД объема исследований
1	Общее микробное число	не более 50	0	КОЕ/см ³
2	Обобщенные колиформные бактерии	отсутствие	н/об	КОЕ/100 см ³
3	Escherichia coli	отсутствие	н/об	КОЕ/100 см ³
4	Энтерококки	отсутствие	н/об	КОЕ/100 см ³
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	отсутствие		число спор в 20 см ³
6	Колифаги	отсутствие		БОЕ/100 см ³

Начальник лаборатории:

Ширяева О.Н.