

Утверждено
 постановлением Администрации
 Мамонтовского района
 от 04.05.2025 № 220

Расчёт
 допустимого времени устранения аварийных
 нарушений в работе систем отопления жилых домов

Т _{нв} , °С	При коэффициенте аккумуляции 60ч	
	Темп падения Т _{вн} , °С/ч	Допустимое времени устранения аварийных нарушений, часов (время снижения температуры в квартирах с 20°С до 8°С)
± 0	0,4	30
- 10	0,6	20
- 20	0,8	15
- 30	1,0	12

Глава района



С.А. Волчков